



Die Gutachterin bescheinigt
im Auftrag der Erdwärme Grünwald GmbH
folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

(berechnet nach FW 309-1:2020, DIN V 18599-1:2018-09)

0,11

nach GEG zu verwenden

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

(nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

$f_{CO_{2eq}}$ nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

(Pauschalwert FW 309-1:05-2021, Anlage 4 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

0,21

0 g CO₂-eq/kWh Wärme

EG Erfüllungsgrad Anforderung § 44, GEG 2020

(Anteile EE, bzw. ersatzweise KWK, Abwärme s. § 44 GEG)

1,97 > 1: 13% KWK fossil, 86% EE-Anteil

enthält Plandaten gültig bis: 23.03.2024
Nach GEG §22 und §85 $f_{CO_{2eq}}$ aktualisiert: 18.08.2021



EEB ENERKO
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH
Landstraße 20
52457 Aldenhoven
Fon 02464 7971-3

EEB ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. Monika Bell
fP-Gutachterin AGFW-FW609-132